

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Kunststoff**

Materialart: Kunststoffmatte aus Weich-PVC
Artikelbezeichnung: EHA-Industriematte +11
Artikel-Nummer: 90+11
Abmessungen: nach Angabe variabel, Prüfmuster: 1000 x 500 x 15 [mm]
Farbe: schwarz
Oberfläche: Stabmattenkonstruktion mit gerillter und gerändelter Oberfläche, Stababmessungen: b = 8,6 mm, h = 8,5 mm; Spaltenbreite 7 mm
Hersteller/Lieferer: Ewald Hildebrandt GmbH & Co KG
Feldstr. 30
44867 Bochum

Auftraggeber: Ewald Hildebrandt GmbH & Co KG
Feldstr. 30
44867 Bochum

Zeugnisnummer: 103122401.001

Probeneingang: 19.07.2024

Prüfdatum: 23.08.2024

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut


Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung: parallel zum Stabprofil

Prüfergebnis: Winkelwert α_{shod} : **29°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R12**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 28.08.2024
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für das vorstehend bezeichnete Prüfmaterial.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt.
Der Konformitätsaussage liegt die binäre Entscheidungsregel nach „ILAC-G8: 09/2019“ zugrunde.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

